

540/CCSC/2025 個案轉介 – 市政署回覆

傅宇安委員：

就 閣下於 2025 年 8 月份所提出之個案，題為「空中走廊逢雨必濕影響步行安全亟待改善」，現回覆如下：

經檢視，公共建設局新落成的蘭花前地行人天橋及林茂海邊大馬路行人天橋均已設有遮雨篷及橋面排水設施，而已興建的行人天橋及空中走廊亦已配套遮雨篷及天橋排水設施，務求達至擋雨及迅速排走雨水的目的；有關建議於現時行人天橋及空中走廊外圍再加裝遮雨篷，由於加裝遮雨篷後，行人天橋結構受風面積增大，必須對行人天橋的結構作進一步分析，以評估加裝遮雨篷的可行性。而結構的分析需待負責興建該行人天橋的部門公共建設局進行評估，因此，本署將發函建議公共建設局跟進外圍加裝遮雨篷的事宜。

此外，現時天橋導盲磚亦採用具有一定防滑度的材料。由於行人天橋及空中走廊為室外之公共開放設施，非封閉管理，當雨勢稍大或持續一段時間，於較大雨勢伴隨風力時，會較難避免雨水撇入行人天橋的情況，而天雨期間人流的往來進出亦會令行人天橋路面濕滑，因現時行人天橋的磚面已具備一定防滑度，同時，部分天橋目前仍處於保固期間，在此期間，本署將持續觀察使用情況，再評估及作出合適的優化工作。

在此，對於 閣下的意見深表謝意，並歡迎 閣下對本署各項工作提出寶貴意見。

北區市民服務中心