



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

澳門特別行政區
北區社區服務諮詢委員會
周偉迎召集人台啟

來函編號
Sua referência

來函日期
Sua comunicação de

發函編號
Nossa referência

澳門郵政信箱 號
C. Postal - Macau

3252/DAG/OFI/2025

事由：
Assunto **回覆北區社區服務諮詢委員會反映個案**

周偉迎召集人：

就 貴委員會於2025年3月11日透過第039/CCSCZN/OFI/2025號公函轉介的個案，本局回覆如下：

(一)就個案編號03/CI-ZN/2025的提案，建議由交通規劃權限部門回覆。

(二)就個案編號04/CI-ZN/2025的提案，關於林茂行人天橋的物料是採用金屬建造，滿足A1遇火反應等級的材料要求，目前橋面上扶手高度為90厘米，符合第9/83/M號法律《建築障礙的消除》當中對通道扶手高度的要求，而外側立面裝飾板，由橋面量度約80厘米至110厘米不等，然而為了社區安全考量，將優化護欄高度。現正進行的黑沙環“東北大馬路空中走廊建造工程”，護欄設計高度已為110厘米。

肅此，順頌

台祺！

局長

DSOP-lkmc-社諮委-2025-01