

澳門
黑沙環新街 52 號
政府綜合大樓三樓
社區服務諮詢委員會
戴祖義先生台鑒

澳門電力股份有限公司
Companhia de Electricidade
de Macau - CEM, S.A.

本函編號: 016511/20TAD
來函編號: 134/CCSCZC/2020

事由: 回覆轉介中區社區服務諮詢委員會反映個案 (個案編號: 04/AN-ZC/2020)


尊敬的戴祖義先生:

感謝 貴會協助反映之意見, 本公司一直對公共電力設施監察及維護, 確保設備保持最佳狀態。

有關 貴會來函編號 134/CCSCZC/2020 所述孫逸仙大馬路及加思欄馬路和羅基博士大馬路區域調整燈柱位置的佈局。經本公司到現場檢測後, 兩個位置公共照明設施運作正常, 惟受到樹影影響導致照明度不足。惟受到樹影遮蓋, 本公司已於現場燈柱臨時加裝下層燈具, 以減少樹影對公共照明的影響。就孫逸仙大馬路方面, 本公司將會配合市政署周邊優化工程一併重新整體規劃。而加思欄馬路及羅理基博士大馬路方面, 本公司已向市政署申請於行人道上增設燈柱, 待准照批准後會安排施工。

肅此, 順頌
台祺!

輸配電部/電網發展總監


容聲明 敬上
二零二零年十二月二十八日

cc: RACC/RA

HF/mm

社區服務諮詢委員會	
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários	
收件編號:	045/CCSC/2021
Entrada nº	
簽收:	
Recebi	12 / 01 / 2021