

609/CCSC/2025 個案轉介 – 市政署回覆

夏俊英委員：

就 閣下於 2025 年 9 月份所提出之個案，題為“提升城市安全韌性 有效應對極端天氣”，現回覆如下：

市政署持續以“緊急性為重、恆常性為主、預防性為先”原則，對全澳公共渠網進行分級分區清理，確保渠網保持應有的運作效能。另外，本署持續聯同相關權責部門加強對飲食場所的隔油井展開恆常性巡查工作，並透過系統宣傳及報導，加強場所商戶守法排污意識。

關於委員建議引入“排水機械人”應對水浸事宜，經評估鄰近地區經驗，該類設備主要應用於大型室內空間或地庫等場景的積水抽排，而目前本澳公共地下設施均已配置抽水泵站等排水設施，基本能夠滿足抽排水需要。此外，經實踐證明，本澳城市排澇方式以泵站抽排積水效果更為高效。未來市政署將分階段於東亞運大馬路與東亞運海濱街交界位置建造雨水泵站，及於氹仔奧林匹克運動場建造雨水中繼泵站，提升城市之防災減災能力。

謝謝！

離島區市民服務中心