



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
房屋局
Instituto de Habitação



澳門特別行政區
離島區社區服務諮詢委員會
戴祖義召集人台啟

來函編號
Sua referência

來函日期
Sua comunicação de

發函編號
Nossa referência

澳門鴨涌馬路 220 號青葱大廈地下 L
Estrada do Canal dos Patos, n.º 220,
Edifício Cheng Chong, L, R/C, Macau

056/CCSCI/OFI/2021

2021-06-08

313/IH/DDP/OFI/2021

事由：
Assunto 回覆離島區社區服務諮詢委員會反映個案

戴祖義召集人：

茲回覆 貴委員會於2021年6月8日發出之第056/CCSCI/OFI/2021號公函轉來一宗個案（個案編號：07/G-I/2021），關於離島區社區服務諮詢委員會委員反映湖畔大廈近房屋局離島辦事處之天花漏水問題，內容如下：

就湖畔大廈近房屋局離島辦事處樓梯出入口天花板滲漏水，房屋局已於2021年6月上旬對出現滲漏的位置作出修補並安裝不鏽鋼盤，防止滴水至地面及行人通道。

同時，房屋局聯同市政署及管理公司人員，對滲漏位置的上方進行排查後，推斷為平台花園公廁地台防水層受損或失效引致滲漏。該公廁由市政署負責管理，房屋局已致函要求市政署跟進。

肅此函達，順頌
台祺！

局長 山禮度

Arnaldo Ernesto DOS
SANTOS
Assinatura digital
2021.07.09 17:57:27 +0800

HC/hc