



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
消防局
Corpo de Bombeiros

澳門特別行政區
離島區社區服務諮詢委員會
周偉迎召集人台啟

來函編號	來函日期	發函編號	澳門何鴻燊博士大馬路
Sua referência	Sua comunicação de	Nossa referência	Av. Doutor Stanley Ho, Macau
063/CCSCI/OFI/2025	2025-05-19	7016/CB-DEP-GEA/OFI/2025	

事由： 回覆轉介離島區社區服務諮詢委員會反映個案
Assunto

本局根據社區服務諮詢委員會來函，編號063/CCSCI/OFI/2025，轉介離島區社區服務諮詢委員會反映個案。現回覆如下：

個案（04/Q-I/2025）：關注小販區及外賣店場所的防火安全

建議一：更新防火規範，加強對小販區及外賣店制定專屬的《防火安全指引》，明確規定攤位/店內材料（如使用防火建材）、電線鋪設標準、滅火設備配置數量、逃生通道寬度等。

回覆：消防局於收到權限部門(市政署)寄出的圖則資料時，會就相關資料發出專屬之防火安全意見書。而關於制定小販區及外賣店的專屬安全指引事宜，將積極配合權限部門，提供防火安全專業意見。

建議二：禁止堆積易燃物品（如紙箱、大量貨品），貨品數量只限定銷售範圍內，不能當作倉庫使用。

回覆：根據第15/2021號法律《樓宇及場地防火安全的法律制度》之相關規定，貨物及雜物之放置不應對疏散逃生及消防設備構成影響。而關於訂定存放貨物數量及種類，並非消防局權限，建議諮詢權限部門(市政署)之意見。

建議三：強化執法與巡查，澳門消防局、市政署與電力公司聯合成立專責小組，定期檢查攤位/外賣店是否符合安全標準，及安全使用，對違規者開罰或勒令停業整頓。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
消防局
Corpo de Bombeiros

頁編號 2
Pág. n.º
公函編號 7016/CB-DEP-
Of. n.º GEA/OFI/2025
日期：請見電子簽名上所載的日期
Data Vide a data da assinatura
electrónica

回覆：消防局一向關注社區的消防安全情況，除了應樓宇管理者，負責人或權限部門要求，以及收到有關消防安全的投訴時，會派員進行巡查外，亦會訂定巡查計劃，安排人員到各社區進行消防安全巡查。於2025年截至5月，消防局對本澳小販區共進行了43次巡查，巡查期間倘發現有阻礙疏散通道、滅火筒過期或其他消防安全隱患情況時，將向其作出消防安全呼籲，要求其跟進改善，並就相關情況發出監察報告至權限部門(市政署)，另外，消防局日常亦會定期派人員和車輛到小販區周邊進行消防栓水壓測試，以確保事故發生時可迅速開展救援工作。

關於成立專責小組事宜，消防局會積極配合相關權限部門之工作，派員進行聯合巡查，並就權限部門之要求提供相關意見。關於對商戶執行停業要求事宜，並非消防局權限，建議諮詢權限部門(市政署)之意見。

建議四：小販區大部分都位於日曬雨淋的戶外，對電線保護安全要求特別重要，全面檢查老舊電線，禁止私拉亂接，要求攤位使用防漏電裝置與過載保護開關。

回覆：關於要求攤位使用防漏電裝置與過載保護開關事宜，並非消防局權限，建議諮詢權限部門(市政署)之意見。

建議五：如有條件，利用智能供電系統，特定時間全線攤位停止供電，減少個別攤位超出用電負荷及電線短路的風險。

回覆：關於要求攤位利用智能供電系統事宜，並非消防局權限，建議諮詢權限部門(市政署)之意見。

建議六：與保險業合作，提供防火達標攤位/外賣店保費優惠，提升經營者積極投保意願及有助減少經濟損失。

回覆：關於提供保費優惠事宜，並非消防局權限，建議諮詢權限部門(市政署、金融管理局)之意見。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
消防局
Corpo de Bombeiros

頁編號	3
Pág. n.º	
公函編號	7016/CB-DEP-
Of. n.º	GEA/OFI/2025
日期:	請見電子簽名上所載的日期
Data	Vide a data da assinatura electrónica

肅此，順頌

台祺

消防局局長 王健

 Kin WONG
Assinatura
digital
2025.06.10
17:11:52 +0800