

608/CCSC/2025 個案轉介 – 市政署回覆

曾莉委員：

就 閣下於 2025 年 9 月份所提出之個案，題為“關注氹仔中央公園內抽風機噪音問題”，現回覆如下：

有關氹仔中央公園內抽風機噪音問題，經本署派員查察後，發現相關出風口為地庫停車場的通風系統抽排位置，因相關系統屬交通事務局之管護設備，本署將與該局溝通，以研究改善方案。

謝謝！

離島區市民服務中心