



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

離島區社區服務諮詢委員會

議程前發言

曾莉

2025 年 9 月 2 日

關注氹仔中央公園內抽風機噪音問題

近日有居民反映，圍繞氹仔中央公園內步行徑，有多個大型抽風口和送風口，運作時發出‘轟轟轟’超大聲噪音，特別值得注意有以下幾個：

- 近 8 號門出口入，足球場附近對著涼亭及健身器材的抽風機;
- 近 4 號門出口入，寵物活動區附近抽風機;
- 近 12 號門出口入，風口對著幼兒遊樂場;
- 近 2 號門出口入，跑步徑轉彎位，風口正對途人;
- **近 3 號門出口入附近尤其嚴重**，小涼亭斜對面泳池旁邊，對著腳底按摩石仔路及健身器材的抽風機，因兩邊都馬力全開產生噪音，堪如進入重型工業區。

為此本人提出以下建議：

1. 減少風口機頭數或調整抽風機運行時間;
2. 安裝風機「消音器」或「隔音屏障」;
3. 更換低噪音設備的抽風機;
4. 定期保養抽風機，減少因機械磨損產生的異常噪音。

希望政府相關部門及早處理中央公園抽風機噪音問題，讓市民有一個安靜舒適的公園環境。



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

附件-相片

8 號門



4 號門



12 號門



2 號門



3 號門



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

		
		