



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
社區服務諮詢委員會
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

北區社區服務諮詢委員會平常會議

議程前發言

黃笑珊

2021年6月3日

關注關閘廣場西側行人天橋及升降機保養問題

位於關閘廣場西側的行人天橋，近月本人在兩次巡區所見，發現升降機門未能正常閉合，升降機兩旁的膠邊外露導致無法正常使用，眼見提著沉重行李箱及物品的旅客和居民需用樓梯出行，情況非常危險及狼狽。此外，升降機內溫度在炎熱天氣下較高，通風系統似乎未能發揮效用，若升降機發生故障令人員被困，將構成生命安全隱患。另天橋在雨天後，發現靠近工人球場的升降機及樓梯口位置滿佈大量積水，且行人天橋上蓋仍滴著雨水。該天橋於2010年啟用至今，確實讓攜帶大件行李及有需要人提供方便，也是便捷及讓居民安全過路的設施，該天橋使用率高，每天不少居民和旅客往返，2017年曾進行較大工程保養維修，但澳門將進入雨季，橋面因漏水造成的積水，容易令行人滑倒（特別是年幼的兒童及長者）造成意外，就上述情況，本人有以下建議：

1. 天橋升降機的保養及運作工作需做好嚴格監管，對於使用率較高的設施，巡查工作需調整頻密度，一些位處因天氣溫度較高的升降機，機體內外的通風及散熱設備是否應考慮進一步優化，並監督保養公司在出現損耗時需及時作出更換及維修，保障使用者安全；
2. 當局是否備存全澳行人天橋的清單及資料數據庫，包括啟用日期、設計使用年期、保養狀況、使用人流、設備使用材質耗損及效益數據分析等，以更科學的方法做好監督工作。

附件 - 相片

