

270/CCSC/2024 個案轉介 – 市政署回覆

葉詠康委員：

就 閣下於 2024 年 5 月份所提出之個案，題為「冀提高關閘口岸周邊交通設施應對極端天氣能力」，現回覆如下：

就日前暴雨期間，關閘廣場地下行車隧道出現較為嚴重的積水問題，經檢查隧道內的排水及泵站系統運作未有異常，分析主要涉及瞬時特大雨量湧入隧道引致，另亦發現當刻有個別設施外溢大量積水，導致超出隧道排澇系統的處理能力；而隨著雨量下降，積水亦隨之退卻，佐證渠網運作暢順。本署將密切留意關閘廣場地下行車隧道排水系統運作，並會於暴雨期間增派人員清理堵塞渠口的垃圾；中長期方面，本署將聯同建設部門全面研判關閘區域排水狀況，並採取對應措施緩解排澇問題。此外，交通事務局已即時對關閘巴士總站天花排水設施進行緊急堵漏，並與相關部門協調作進一步全面排查與維修，本署會依職能提供所需的支援。

在此，對於 閣下的意見深表謝意，並歡迎 閣下對本署各項工作提出寶貴意見。

北區市民服務中心