



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários

## 中區社區服務諮詢委員會平常會議

### 議程前發言

曾家樺

2023年2月1日

### 優化媽閣交通樞紐

媽閣交通樞紐在疫情之下如期建成，其巴士站和停車場等設施亦適時啟用，為居民和遊客的出行提供了便利，相關工作值得肯定。然而，交通樞紐啟用至今，居民表示相關設施仍有優化空間。

工程質量方面，除負一層巴士總站外，負二層仍未開放，建議在開放前檢查負二層的天花有沒有結構裂縫，以及地面上的黏結層與混凝土結構板的黏結情況，避免短時間內出現破損。另外，在步行經過地面廣場時，部份瓷磚疑似因固定不穩而發出的異響，有關部門需要持續檢視情況，避免瓷磚出現大量破損而造成意外。

站內設施方面，近廁所休憩椅上的位置，如打開門的時候可直接望到男廁內部分結構，建議遮板可加長或延伸，保障私隱問題。另外，地面廣場空間現時利用率不高，建議政府可多辦活動，或舉辦攤位等，藉此增加車站人氣和使用率。另外，請當局亦可考慮在停車場增加「車牌識別」、「電子支付」等智慧化功能，方便駕駛者使用。


### 附圖：



休憩椅上可直望入廁所



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
社區服務諮詢委員會  
Conselho Consultivo de Serviços Comunitários



站內線路過於分散



建議善用廣場空間