

410/CCSC/2022 個案轉介 --- 市政署回覆

António Monteiro 委員

就閣下於 2022 年 10 月份平常會議之提案，題為「松山行人隧道」，現回覆如下：

就松山行人隧道通風不足問題，本署已於隧道內裝設風速監測系統，倘風速值低於設計標準（1M/S），通氣扇將會自動開啟運作，以改善風向流動情況。

而有關於隧道內訂立使用規章之建議，因應行人隧道屬公共地方，適用《公共地方總規章》，市民須遵守其一般行為守則。本署亦已於隧道內設置告示牌及警示牌，未來亦會按需要加裝海報或電子顯示屏等宣傳設施，以推廣公民教育及旅遊文化項目。至於建議安裝阻隔樁之意見，考慮到途人、輪椅及手推車人士的通行需要，故暫未具條件設置。

此外，為進一步優化隧道之步行環境，以及回應公眾需求，本署計劃增設自助販賣機及飲水機等配套設施，目前正在檢視有關裝設的技術及環境條件。

在此，對於閣下的意見深表謝意，並歡迎閣下對本署各項工作提出寶貴意見。

以上回覆僅供閣下察閱，敬請查收。倘有查詢，歡迎與
聯絡（電話：
）。謝謝！

中區市民服務中心